

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

W związku ze złożonym zapytaniem do postępowania przetargowego Nr RG.271.8.2011 na wykonanie zadania pn. Wykonanie elewacji na obiektach Wiejskich Domów Kultury wraz z utwardzeniem przyległych placów i wykonaniem płytek odbojowych w miejscowości Węgierka, Tyniowice, Więckowice, Bystrowice, Czudowice, Wola Roźwienicka, Rudołowice oraz Cząstkowice. Gmina Roźwienica informuje.

1. Do wykonania docieplenia zastosować styropian gr. 10 cm na ścianach i cokołach oraz 5 cm na ościeżach.
2. Do wyceny należy przyjąć tynk akrylowy w III grupie cenowej określonej przez Firmę Atlas. Cennik ten należy traktować jedynie jako orientacyjny. Zamawiający dopuszcza wykonanie docieplenia w innym systemie przy zastosowaniu styropianu i tynku akrylowego.
3. Należy przyjąć stolarkę okienną z PVC potrójnie szklaną spełniającą wymogi odpowiednich norm.  
Wymagane parametry okien:
  - a) profili biały, odporny na promieniowanie ultrafioletowe
  - b) profil minimum pięciokomorowy,
  - c) Okno o minimalnym współczynniku przewodzenia dla okna  $K=1,50 \text{ Wm}^2\text{K}$ ,
  - d) Atest Higieniczny dla producenta stolarki okiennej
  - e) gwarancja minimum 5 lat

Wykonawca winien dokonać pomiaru okien z natury.

Wszystkie materiały użyte do wykonania robót winne posiadać odpowiednie certyfikaty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

Wójt Gminy Roźwienica

/ - /

inż. Tomasz Kotliński

