

Rożwienica, 2018-03-22

Numer sprawy: RG.271.PROG.5.2018

OGŁOSZENIE O PLANOWANYM ZAKUPIE

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, numer sprawy RG.271.PROG.5.2018, nazwa zadania: **Dostawa sprzętu ratowniczego dla potrzeb jednostek OSP.**

W związku z planowanym zakupem Gmina Rożwienica prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Ilość i rodzaj sprzętu:

Zad. Nr 1 Torba ratownicza PSP R-1 komplet z deską ortopedyczną, opatrunkami WATER JEL według załącznika nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w KSRG zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP z lipca 2013 r. - **szt. 10**

Zad. Nr 2 Defibrylator AED - klasa wodoodporności min. IP55, odporny na upadek na beton z wys. 1 m i nacisk do 225 kg, możliwość stosowania zarówno u dorosłych jak i dzieci za pomocą klucza pediatrycznego, gotowość do użycia w czasie poniżej 8 sekund od przerwania RKO, komunikaty w języku polskim, możliwość pracy w trybie szkoleniowym, przy zakupie elektrod szkoleniowych, trwałość min. 5 lat przydatności - **ilość 2 szt.**

Zad. Nr 3 Zestaw do tlenoterapii w torbie - torba z materiału typu "cordura", rurki ustno - gardłowe 6 szt, butla aluminiowa 2,7 litra na tlen medyczny (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150 atm), reduktor tlenowy z regulowanym przepływem od 0 - 25 l/min, komplet masek, resuscytator, worek samorozprężny silikonowy - umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500 ml i przewodem tlenowym długości 2 m - **ilość 5 szt.**

Zad. Nr 4 Narzędzie ratownicze HOOLIGAN dł. 107 cm, końcówka standard - **ilość 6 szt.**

Zad. Nr 5 Aparat oddechowy FENZY Aeris typ 2 z czujnikiem bezruchu - **ilość 2 kpl**

Zad. Nr 6 Agregat wodno - pianowy wraz z szybkim natarciem - pompa o wydajności minimum 50 l/min, ciśnienie minimum 40 bar, zbiornik wody minimum 300 l z układem napienienia, przelewowym i odwadniającym, zabezpieczony przed wypływem wody podczas jazdy, zbiornik na środek pianotwórczy minimum 30 l, linia szybkiego natarcia minimum 50 mb ze zwijadłem (aluminiowym, kątowym) umożliwiającym podawanie wody lub roztworu piany bez względu na stopień rozwinięcia, dozownik środka pianotwórczego do uzyskania stężeń 3%

i 6%, wszystkie elementy układu wodno - pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, silnik spalinowy, czterosuwowy o mocy minimum 8 KM, z rozrusznikiem ręcznym, zbiornika paliwa o pojemności minimum 4 l, zasięg rzutu wody strumienia zwartego minimum 18 m, zasięg rzutu wody strumienia rozproszonego 10 m. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP w Józefowie - **ilość 1 szt.**

wspólny Słownik Zamówień:

33182100-0 Defibrylatory

44511000-5 Narzędzia ratownicze HOOLIGAN

35121400-2 Torby ratownictwa PSP R-1

33157200-7 Zestawy tlenowe - zestaw do tlenoterapii

33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa - aparat oddechowy FENZY Aeris typ 2

35111000-5 Sprzęt gaśniczy

Termin wykonania zamówienia:

Dla zadań od Nr 1 do Nr 5 nieprzekraczalny termin wykonania dostawy to **2018-04-30**

Dla zadania Nr 6 nieprzekraczalny termin wykonania dostawy to **2018-04-20**

Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od terminu składania ofert.

Termin płatności do 30 dni od daty wystawienia faktury.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Cena	100

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2018-04-04 do godz. 12:00

w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Rożwienicy

Rożwienica 1

37-565 Rożwienica

Pokój Nr 2

Oferty można również przesłać do Zamawiającego na następujący nr faksu 16 622 58 22 lub pocztą elektroniczną na adres ug_rozwienica@pro.onet.pl

Wyniki zostaną podane na stronie internetowej www.rozwienica.itl.pl/bip oraz przekazane wykonawcom, którzy złożyli oferty w następujący sposób: W przypadku podania przez oferenta adresu poczty elektronicznej informacja o złożonych ofertach oraz o wyniku postępowania zostanie przesłana pocztą elektroniczną.

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zamówienia jest/są:

stanowisko	inspektor
imię i nazwisko	Marian Gdula
tel.	16 622 58 22 w. 33
fax.	16 622 58 22
w terminach	w godzinach pracy zamawiającego

stanowisko inspektor
imię i nazwisko Tomasz Kud
tel. 16 622 58 22 w. 30
fax. 16 622 58 22
w terminach w godzinach pracy zamawiającego

Załączniki:

Formularz ofertowy
Formularz cenowy
Oświadczenie o spełnieniu warunków

WÓJT


inż. Tomasz Kotliński

Wójt Gminy - inż. Tomasz Kotliński