

Rożwienica 2019-12-11

RG.271.PROG.14.2019

GMINA ROŻWIENICA
37-565 Rożwienica 1
NIP 792-20-33-879, P-650900387

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
wszyscy.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Rożwienica gm. Rożwienica

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Zgodnie z projektem umowy Nr RG.271.PROG.14.2019 pkt. 4 przewidziane jest „oddanie na koszt wykonawcy 2% modułów do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia parametrów technicznych”. Czy Zamawiający planuje zrobić to jednorazowo w okresie gwarancji, czy częściej? Jeśli częściej to proszę o informację ile razy maksymalnie. Z jakich laboratoriów planuje korzystać Zamawiający?

Odp. W pkt. 4 projektu umowy zamawiający zawarł zapis:

„Ponadto w całym okresie gwarancji Zamawiający **zastrzega sobie możliwość** przebadania paneli kamerą termowizyjną, wyznaczenia krzywej IV (prądowo-napięciowej) oraz oddania na koszt wykonawcy 2% modułów do badań laboratoryjnych celem potwierdzenia parametrów technicznych. W przypadku negatywnego testu próbek, Zamawiający może zwiększyć bez ograniczeń ilość badanych modułów w laboratorium”.

Taki zapis umożliwia zamawiającemu przeprowadzenie kontroli ale nie obliguje go dokonania badania.

W związku z tym Zamawiający nie określa ilości badań ani nie może udzielić informacji gdzie badanie zostanie przeprowadzone gdyż może się okazać iż nie będzie przeprowadzał badań.

2. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie mocniejszych modułów fotowoltaicznych np. 310W, w mniejszej ilości niż zaplanowano w projekcie ale przy utrzymaniu mocy instalacji na poziomie mocy przewidzianej w dokumentacji??

Odp. Tak zamawiający dopuszcza zastosowanie mocniejszych modułów fotowoltaicznych np. 310W, w mniejszej ilości niż zaplanowano w projekcie ale przy utrzymaniu mocy instalacji na poziomie mocy przewidzianej w dokumentacji

WÓJT

inż. Tomasz Kotliński