



GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2019-12-13

RG.271.PROG.14.2019_2

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
wszyscy.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na dz. ewid. nr 663/1 w m. Rożwienica gm. Rożwienica

W związku z otrzymanym kolejnym zapytaniem do postępowania Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. Proszę o konkretną informację ile razy maksymalnie Zamawiający może oddać na koszt wykonawcy 2 % modułów do badań laboratoryjny. Czy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wysyłania do badań 2 % modułów wedle własnego uznania, nie wprowadzając jednocześnie ograniczeń co do tej czynności? To czy Zamawiający ma możliwość zrobić to jednorazowo, czy np. raz na rok lub częściej ma istotny wpływ na wycenę.

Odp. Zamawiający może dokonać badań 2 % modułów w ilości raz do roku przez okres pięciu lat. W przypadku gdy badana wskażą gorszą jakość od zaoferowanej Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania wszystkich modułów na koszt Dostawcy. Zamawiający zastrzega sobie również w takim przypadku zwiększenia częstotliwości przeprowadzania badań.

/ -- /

.....