

340/Docieplenie Węgierka/2009

Uczestnicy postępowania przetargowego

W celu uzupełnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pełniejszej wyceny dostawy materiałów w związku ze złożonym zapytaniem Gmina Rożwienica informuje:

Do wyceny materiałów należy przyjąć:

1. Cokoły przyściennie szerokości 10 cm
2. Kątowniki aluminiowe narożne z siatką
3. Kołki rozporowe plastikowe z „grzybkami” – należy przyjąć odpowiednie do zamocowania styropianu gr. 10 cm na ścianie z cegły
4. Kołki rozporowe z wkrętami – proszę przyjąć kołki odpowiednie do zamocowania listwy cokołowej w ścianie z cegły
5. Masa tynkarska akrylowa „Atlas Cermit” N200 kolor Nr 0027 . grupa cenowa V

Wójt Gminy

inż. Tomasz Kotliński