

RG.271.PROG.4.2020_1

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

- wszyscy

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania na Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku WDK Tyniowice zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

-Czy cały zakres dostarczenia skrzydeł drzwiowych jest po stronie zamawiającego, jeśli nie to to jaka część i jakie są wymagania odnośnie tych skrzydeł drzwiowych?,

Odp. Wszystkie skrzydła dostarcza zamawiający

-z jakiego kształtownika ma być wykonana belka stalowa?,

Odp. Należy zastosować kształtownik odpowiedni do wykonania nadproża nad otworem drzwiowym o szer. 100 cm.

-jakie są wymagania odnośnie płytek ściennych i podłogowych, paneli podłogowych?,

Odp. Płytki ścienne ceramiczne szkliwione. Panele podłogowe o klasie ścieralności AC5.

- przewody kabelkowe, czy chodzi o YDY 3x2,5 mm,?

Odp. Przewody kabelkowe do zasilania lamp.

-jaki ustęp należy dostarczyć, czy chodzi o zestaw podtynkowy,?

Odp. Należy dostarczyć zestaw podtynkowy.

WÓJT

Tomasz Kotliński
.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński