

RG.271.2.2020_3

Uczestnicy postępowania o zamówienie
publiczne

Dotyczy postępowania: **Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej**

W związku z otrzymanymi kolejnymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na „Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej” Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:


1. W formularzu ofertowym udostępnionym jako załącznik przez Zamawiającego, pojawia się zapis dot. oświadczenia wykonawcy: „*wykonam zamówienie publiczne w terminie: Termin wykonania zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Liczba punktów przyznana wykonawcy w kryterium termin wykonania zostanie obliczona na podstawie deklarowanego przez wykonawcę terminu*”. Z kolei w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIV – *Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty* jako przyjęte do oceny kryteria wskazana jest cena (waga kryterium 60%) oraz okres gwarancji (waga kryterium 40%). Proszę o wyjaśnienie, które zapisy są obowiązujące i jakie kryteria ostatecznie będą służyć do oceny ofert przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje, że kryteriami oceny ofert są Cena – 60 pkt i okres gwarancji jakości – 40 pkt. Zapis który pojawił się w formularzu ofertowym dotyczący kryterium terminu wykonania zamówienia nie jest kryterium oceny ofert i należy go wykreślić.

2. W wyjaśnieniach z dn. 18.03.2020 r., dot. kwestii klasy antywłamaniowości jaką ma spełniać nowa stolarka Zamawiający wskazuje, że „*okna i drzwi muszą spełniać klasę antywłamaniowości RC3. Jedno okno TYP IV montowane na piętrze musi spełniać klasę antywłamaniowości RC4*”. Niemniej jednak według informacji, którymi dysponujemy, na dzień dzisiejszy wykonanie okien drewnianych o takich parametrach jest technologicznie niemożliwe. W związku z tym, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie nowych okien w klasie antywłamaniowej RC2?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza okien o parametrach innych jak opisane w wyjaśnieniu z dnia 18.03.2020 r. Okna muszą posiadać klasę antywłamaniowości RC3 za wyjątkiem jednego okna które musi mieć klasę RC4.

WÓJT


Mr. Tomasz Kotliński

.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński