

RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN

SKALA 1:100

STAROSIA
JAROSŁAWSKI

LEGENDA:

-PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĘ WEWNĘTRZNĄ WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH
PCV O ŚREDNICACH I SPADKACH JAK NA RYSUNKU.
-INSTALACJĘ WEWNĘTRZNĄ WODOCIĄGOWĄ WYKONAĆ Z RUR Z POLIPROPYLENU PP-R
FUSIOTHERM-STABI PN20 ŁĄCZONYCH POPRZECZ ZGREWANIEM O ŚREDNICACH JAK NA RYSUNKU.
-PIONY PROWADZIĆ W SZACHTACH PIONOWYCH WOD-KAN, NATOMIAST POZIOMY POD STROPEM
PO ŚCIANACH PIWNIC W BRUZDACH JAKO PODTYNKOWE
-PODEJŚCIA WODOCIĄGOWE DO URZĄDZEŃ PROWADZIĆ W ŚCIANACH ORAZ W SZLICHCIE
PODŁOGOWEJ - GRUBOŚĆ PRZYKRYCIA - 4 cm.
-PRZEWODY WODOCIĄGOWE IOLOWAĆ TERMICZNE ZGODNIE Z PN-85/B-02421 GTULINĄ - THERMAFLEX
-ALTERNATYWNIE MOŻNA STOSOWAĆ RURY MIEDZIANE (W SZLICHCIE RURY MIEDZIANE MIĘKKIE W ZWOJACH)

- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ- PCV
- PRZEWODY WODY ZIMNEJ- PP-R STABI - PN20
- PRZEWODY WODY CIEPŁEJ PP-R
- TE — ELEKTRYCZNY PODGRZEWACZ CIEPŁEJ WODY V = 15L.
- 1 — PION KANALIZACJI SANITARNEJ
- PW — PION WODOCIĄGOWY
- PU — PODEJŚCIE DO PŁUCZKI USTĘPOWEJ
- ZZW — ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

