

Rożwienica 2020-03-23

RG.271.3.2020_1

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
- wszyscy

Dotyczy postępowania: **RG.271.3.2020 na Remont palacu w Rożwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na „**Remont palacu w Rożwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią**” zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o wyjaśnienie do SIWZ ile jest obiegów w kotłowni oraz czy wycinamy całą instalację kotłowni i robimy nowe przewody na sprzęgle? czy coś zostaje z istniejących elementów kotłowni.

Odp. Przewidziano montaż nowego rozdzielacza z dwoma obiegami grzewczymi z kompletną armaturą. W związku z wymianą kotła c.o. należy przewidzieć wykonanie nowej instalacji w kotłowni.

WÓJT


inż. Tomasz Kotliński

.....
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński