

Rożwienica 2020-03-24


RG.271.3.2020_2

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
- wszyscy

Dotyczy postępowania: **RG.271.3.2020 na Remont palacu w Rożwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią**

W celu umożliwienia dostępu większej ilości oferentów do postępowania o zamówienie publiczne na „**Remont palacu w Rożwienicy - remont instalacji C.O. wraz z kotłownią**” zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

W związku ze zbyt szczegółowym opisem kotła centralnego ogrzewania wymaganego do zamontowania w kotłowni Zamawiający informuje, że dopuszcza dostawę i montaż kotła centralnego ogrzewania w zakresie mocy od 105 kW do 110 kW .


WÓJT
Inż. Tomasz Kotliński
Wójt Gminy - Tomasz Kotliński