

RG.271.4.2020_1

Uczestnicy postępowania o zamówienie
publiczne

Dotyczy postępowania: **Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na „Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej” Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

1. Czy nowe okno TYP IV montowane na piętrze, które musi spełniać klasę antywłamaniowości RC4, może zostać wykonane jako okno metalowe w obudowie drewnianej?

Odp. Po konsultacji z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyśle informuję, że Zamawiający dopuszcza wykonanie okna TYP IV montowanego na piętrze o klasie antywłamaniowości RC4 jako okna metalowego wykonanego z aluminium w obudowie drewnianej.

2. Czy Zamawiający w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego wyrazi zgodę na złożenie gwarancji wadium w formie elektronicznej. Na chwilę obecną wielu pracowników firm ubezpieczeniowych pracują zdalnie i preferują wystawienie gwarancji w formie elektronicznej.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie gwarancji wadium w formie elektronicznej. Gwarancję podpisaną elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawcę należy przesłać na adres skrzynki e-puap; /083t0taasz/SkrytkaESP przed złożeniem oferty.

3. Czy kraty pokazane w oknach istniejących zostają czy będzie rezygnacja z krat?

Odp. Kraty zostaną zlikwidowane.

4. W jakiej klasie antywłamaniowości mają być okna? Jest zapis w „ogólnej charakterystyce obiektu” że wszystkie okna muszą spełniać warunki jako okna i drzwi antywłamaniowe – czy tylko wystarczy szklenie w klasie P4?

Odp. Okna i drzwi muszą spełniać klasę antywłamaniowości RC3. Jedno okno TYP IV montowane na piętrze musi spełniać klasę antywłamaniowości RC4.

5. Parapety wewnętrzne mają być drewniane (taki zapis w przedmiarze) czy granit lub aglomarmur (taki zapis jest w ogólnej charakterystyce obiektu)?

Odp. Parapety okienne mają być wykonane z drewna zgodnie z przedmiarem robót.

6. Kolor stolarki ma być obustronny w kolorze RAL 8011? Czy będzie w dwóch kolorach (taki zapis jest w Typie I , X i XI) podany kolor zewnętrzny RAL 8011 kolor wewnętrzny RAL 1015

Odp. Okna odtwarzane Typ I i II oraz drzwi Typ XI należy od zewnątrz wykonać w kolorze RAL 8011 natomiast od wewnątrz 1015. Pozostałe wszystkie okna oraz okna piwniczne z PCV należy wykonać w jednym w kolorze RAL 8011 na zewnątrz i wewnątrz.

7. Czy będą nawiewniki w oknach jak tak to jakie?

Odp. Okna nie będą miały nawiewników.

8. Stolarka PCV ma też być w kolorze RAL 8011?

Odp. Tak Stolarka z PCV ma być w kolorze RAL8011.

9. W ogólnej charakterystyce piszą o uszczelnieniu szczelina pomiędzy ościeżnicą a ościeżą za pomocą systemu taśm rozprężnych oraz paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych. W budownictwie gdzie występują węgarki można zastosować taśmy rozprężne natomiast zastosowanie taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych raczej jest niemożliwe z powodu, że takie taśmy stosuje się w nowo powstałych budynkach gdzie ściany i szpalety są gładkie, po demontażu starych okien szpalety okien są nierówne, nie byłoby możliwości zastosowania tych taśm. Czy jest możliwość zastosowania tych taśm. Czy jest możliwość rezygnacji z taśm paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.

Odp. Otwory okienne w budynku nie posiadają węgarków. Szpalety zostały wykonane bez węgarków. W związku z tym uszczelnienie należy wykonać zgodnie z opisem za pomocą taśm rozprężnych oraz paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych.

WOJT

Tomasz Kotliński
.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński