

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2020-05-25

RG.271.6.2020_1

Uczestnicy postępowania o zamówienie
publiczne

Dotyczy postępowania: **Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej**

W związku z otrzymanymi zapytaniem do postępowania o zamówienie publiczne na „Remont Pałacu w Rożwienicy - wymiana stolarki okiennej” Zamawiający udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie 1

W zestawieniu stolarki część okien poza pozycjami 1-6 jest przekreślona, natomiast poniżej zaznaczone jest, że przekreślone okna i drzwi mają być przyjęte z dokumentacji konserwatorskiej. Proszę Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w zakresie zamówienia są okna 1-6, czy cała stolarka z zestawienia?

Odp. Zakres zamówienia obejmuje okna ujęte w zestawieniu w pozycji 1 – 6 oraz okna z dokumentacji konserwatorskiej.

Okna oznaczone w zestawieniu stolarki są oknami wykonanymi z PCV natomiast okna z dokumentacji konserwatorskiej są oknami drewnianymi sosnowymi opisanymi w dokumentacji.

Pytanie 2

W dokumentacji projektowej jest typ drzwi X, któremu odpowiadają w zestawieniu stolarki drzwi nr 17 oraz Typ XI, który w zestawieniu nie ma swojego odpowiednika, pojawia się natomiast w przedmiarze. Proszę o wyjaśnienie, czy typ drzwi XI jest w zakresie zamówienia?

Odp. Tak. Drzwi typ XI jest w zakresie zamówienia.

Pytanie 3.

W dokumentacji projektowo – rysunkowej w opisie okna Typ II jest określona ilość 14 sztuk, tak samo, jak w przedmiarze. W zestawieniu stolarki odpowiadających mu okien O13 jest tylko 9 szt. Podobne do nich są okna O12 w ilości 6 sztuk, które nie posiadają określonego typu w projekcie. Proszę zamawiającego o wyjaśnienie, czy okna O12 i O13 określone są łącznie w projekcie jako Typ II? Jeśli tak, to proszę o wskazanie poprawnej ilości okien w poszczególnych oknach typu II oraz ilości okien O12 i O13.

Odp, Z zestawienia stolarki zamówienie dotyczy jedynie okien od pozycji 1 – 6. Pozostałe okna muszą zostać wykonane zgodnie z dokumentacją konserwatorską.

Pytanie 4.

Czy okna połaci owe – poz. 18 zestawienia stolarki są również w zakresie zamówienia? Jeżeli tak poproszę o podanie parametrów tego okna, materiału z jakiego ma zostać wykonane

Odp. Okna połaciowe nie są przedmiotem zamówienia.

Pytanie 5.

Czy typ stolarki X oraz XI mają to być drzwi balkonowe czy drzwi zewnętrzne ?

Odp. Są to drzwi zewnętrzne tarasowe.

Pytanie 6.

Proszę o doprecyzowanie „okucia i szyby antywłamaniowe” jaką klasę antywłamaniowości mają spełniać okna oraz którego typu.

Odp. Wszystkie okna i drzwi muszą posiadać okucia antywłamaniowe oraz szyby antywłamaniowe klasy P3.

Pytanie 7.

Proszę o sprecyzowanie na jaki rodzaj stolarki mają zostać wymienione poszczególne typy okien. Są rozbieżności pomiędzy dokumentacją, a przedmiotem.

Odp. Za wyjątkiem czterech okien, które muszą zostać odtworzone, wszystkie pozostałe okna oraz drzwi tarasowe są oknami jednoramowymi z szybą antywłamaniową P3 i okuciami antywłamaniowymi.

Pytanie 8.

Proszę o doprecyzowanie „okno z szybą antywłamaniową” jakiej klasy P2, P4 ?

Odp. Okno z szybą antywłamaniową P3.

/ - /

.....
Wójt Gminy – Tomasz Kotliński