

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA 1

Rożwienica 2021-10-13

RG.271.PROG.17.2021

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
- wszyscy-

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym udzielenia wyjaśnień do postępowania informuję, że :

- trójnik 110 x 110 jest to trójnik kołnierzowy z żeliwa zgodnie z EN 545
- zawór HAWLE dn 50, dn 80 dn 100 zgodna z EN-1074-1 i EN1074-2. Obudowa teleskopowa
- hydrant pożarowy nadziemny sztywny PN 16 wysokość zabudowy 1,25 m
- Trójnik do podłączenia hydrantu - z żeliwa zgodnie z EN 545, średnica zgodna z hydrantem

/ -- /
Z up. Wójta Gminy
Marian Gdula
inspektor