

GMINA ROŻWIENICA
37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2023-03-23

RG.271.2.PROG.2023_5

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne
- wszyscy-

Dotyczy: postępowania RG.271.2.PROG.2023 na Dostawę materiałów do budowy sieci wodno - kanalizacyjnej.

W związku z otrzymanym kolejnym pytaniem do postępowania zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę rury PVC DN315 na rurę wznoszącą karbowaną PP DN315 ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zamianę rury PVC DN315 na rurę wznoszącą karbowaną PP DN315

Z up. Wójta Gminy
/ -- /
inż. Marian Gdula
inspektor
(podpisano elektronicznie)