

GMINA ROŻWIENICA

37-565 ROŻWIENICA

Rożwienica 2010-08-24

RG/340/12/2010

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wszyscy

W odpowiedzi na złożone zapytanie do SIWZ w postępowania na „Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły podstawowej w Tyniowicach” Gmina Rożwienica informuje:

1) Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez zapis SIWZ : szyba bezpieczna” – czy oznacza to, że w oknach należy zastosować standardowy pakiet szybowy 4/16/4 posiadający znak bezpieczeństwa B, czy należy zastosować szkło z szybą antywłamaniową klasy O2 (jeżeli tak, to czy bezpieczna jednostronnie, czy dwustronnie?

Odpowiedź.

Przez zapis SIWZ dotyczący „szyby bezpiecznej” należy rozumieć „Szyba bezpieczna - szyba poddana obróbce termicznej lub chemicznej w celu wytworzenia naprężeń powodujących wzrost wytrzymałości mechanicznej oraz pękających w wyniku uderzenia lub przeciążenia w sposób bezpieczny. Nie należy stosować szyby antywłamaniowej.

2) Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie co należy rozumieć przez zapis w SIWZ „ system wentylacji w ramie okiennej” – czy w oknach należy zamontować nawiewniki – jeżeli tak, to jakie higrosterowalne czy ciśnieniowe.

Odpowiedź.

Należy zastosować nawiewniki higrosterowalne.

3) Pytanie:

Czy w zakres zamówienia wchodzi wymiana parapetów wewnętrznych i zewnętrznych ? – jeżeli tak to prosimy o podanie materiału z jakiego mają być wykonane i przybliżonych wymiarów.

Odpowiedź.

Zakres robót nie obejmuje nowych parapetów zewnętrznych. Zakres obejmuje demontaż i montaż tych samych istniejących parapetów.

/ - /
Z up. Wójta Gminy
Marian Gdula
inspektor