

Uczestnicy postępowania przetargowego

W związku ze złożonymi zapytaniami do postępowania przetargowego na wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Rożwienickiej Gmina Rożwienica wyjaśnia:

1. Czy istnieje alternatywa zafiltrowania otworu studziennego kolumną filtrową z rur stalowych jak w SIWZ lub rurami PCV grubościennymi z atestem dla wód pitnych o śr 280 mm.

Odpowiedź 1.

Na złożone zapytanie odpowiedzi udzielił Autor opracowania projektu badań hydrogeologicznych i brzmi ona następująco:

Filtr stalowy szczelinowo-prętowy zapewnia większą przepustowość, oraz można go przynajmniej w części odzyskać (wyciągnąć) np. w przypadku wyciągnięcia z otworu, co może mieć miejsce gdy otwór okaże się negatywny (zbyt mało wydajny w stosunku do potrzeb).

2. Przy pompowaniu oczyszczającym i pomiarowym studni potencjalny Wykonawca ma uwzględnić zasilanie pompy z sieci NN Zamawiającego czy agregatu prądotwórczego Wykonawcy.

Odpowiedź 2

Należy przewidzieć zasilanie z agregatu prądotwórczego.

3. Gdzie i w jakiej odległości od miejsca wykonanej studni nastąpi odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego.

Odpowiedź 3

Odprowadzenie wody z pompowania oczyszczającego i pomiarowego odbywać się będzie do kanalizacji popłucznej na ujęciu wody w Woli Rożwienickiej w odległości ok. 200 m od projektowanego otworu.

4. Czy oferent ma określić koszty wykonania robót w przypadku otworu negatywnego jeżeli tak to gdzie i w jakiej pozycji oferty.

Odpowiedź 4.

Wykonawca musi określić koszt ewentualnej likwidacji otworu w przypadku otworu negatywnego. Koszt ten należy umieścić w kosztorysie robót jako osobną pozycję doliczaną w przypadku otworu negatywnego do likwidacji.

5. Prośba o zmianę terminu wykonania zadania do dnia 15.08.2011 r.

Odpowiedź. 5

Zamawiający wydłużył okres realizacji zamówienia do dnia 31 lipca 2011 r. Informacja o powyższym fakcie znajduje się w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

6. Prośba o wyjaśnienie zapisu formularza ofertowego „załatwienie wykonania reklamacji”.

Odpowiedź 6.

Zamawiający wymaga podania w jakiej formie i terminie zostanie rozpatrzona ewentualna reklamacja zgłoszona przez Zamawiającego do Wykonawcy zadania.

7. Prośba o wyjaśnienie dotyczące następującego zapisu „ Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości wysokości zabezpieczenia w % całkowitej ceny ofertowej w kwocie: w formie: ”

Odpowiedź. 7

Oferent w miejscu zapisu „wysokość zabezpieczenia w %” winien wstawić procentową wartość zabezpieczenia zapisaną w SIWZ w pkt. XV. 2. Jest to wysokość 10 % . Następnie w miejscach wykropkowanych Oferent winien wstawić kwotę wynikającą z przemnożenia całkowitej wartości oferty przez wskaźnik procentowy. W kolejnym wykropkowanym miejscu należy wpisać w jakiej formie zostanie wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Wójt Gminy Roźwienica
/ -- /
inż. Tomasz Kotliński