

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 59 ust. 1 pkt. 2, art. 63 ust. 1 i 2, art. 64 ust. 1 i 2, art. 65, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), art. 49, 106 i 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm) oraz §3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Roźwienica 37-565 Roźwienica w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Woli Roźwienickiej o urządzenia do uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika popłuczyn, poletka osadowego i przebudową rurociągów międzyobiektowych" na działce nr 692 położonej w miejscowości Wola Roźwienicka gm. Roźwienica

postanawiam

orzec, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Woli Roźwienickiej o urządzenia do uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika popłuczyn, poletka osadowego i przebudową rurociągów międzyobiektowych" na działce nr 692 położonej w miejscowości Wola Roźwienicka gm. Roźwienica **nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.**

Uzasadnienie

W dniu 27.12.2011 r. Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica wystąpiła do Wójta Gminy Roźwienica z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie. W dniu 27.12.2011 r. Wójt Gminy Roźwienica wszczął postępowanie administracyjne w celu wydania decyzji środowiskowej. O powyższym fakcie powiadomił zainteresowanych mieszkańców poprzez obwieszczenie o wszczęciu postępowania a także umieszczając stosowną informację na stronie BIP Gminy

Roźwienica oraz w publicznie dostępnym wykazie na stronie www.ekoportal.pl.

Na podstawie §3 ust. 1 pkt 44 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) przedsięwzięcie zakwalifikowano do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) może być wymagane.

W związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 156 oraz na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 78 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Roźwienica w dniu 07.12.2010 r. wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu z prośbą o wydanie opinii dotyczącej przeprowadzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu opinią znak: PZNS.465-1/12 z dnia 02.01.2012 r. wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Pismem znak: WOOŚ.4240.15.5.2012.BK-3 z dnia 10.01.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie poinformował o braku możliwości wydania opinii w przedmiotowej sprawie w terminie ustawowym i wyznaczył nowy termin wydania opinii do dnia 26.01.2012 r. W dniu 26.01.2012 r. pismem znak. WOOŚ.4240.3.6.2012.BK-7 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 28.02.2012 r. Wójt Gminy Roźwienica przesłał do regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4240.3.6.2012.BK-11 z dnia 08.03.2012 r. ponownie wezwał Gminę Roźwienica do uzupełnienia karty informacyjnej. W dniu 13.04.2012 r. Wójt Gminy Roźwienica przesłał ponownie uzupełnioną Kartę Informacyjną przedsięwzięcia. Pismem znak: WOOŚ.4240.3.6.2012.BK-15 z dnia 27.04.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, iż dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącego ujęcia wody w Woli Roźwienickiej o urządzenia do uzdatniania wody wraz z wykonaniem zbiornika popłuczyn, poletka osadowego i przebudową rurociągów międzyobiektowych" na działce nr 692 położonej w miejscowości Wola Roźwienicka nie istnieje konieczność przeprowadzenia

oceny oddziaływania na środowisko.

Dokonując analizy wniosku i karty informacyjnej przedsięwzięcia brano pod uwagę czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie wszystkie uwarunkowania zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) przedsięwzięcie ograniczać się będzie do granic nieruchomości. Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż przed wydaniem przedmiotowego postanowienia dokonano pełnej analizy dokumentów zgodnie z art. 51 ust.8 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz.150) oraz § 3 i § 5 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późniejszymi zmianami) w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Na podstawie informacji o przedsięwzięciu przedstawionej przez wnioskodawcę analizowano: skalę inwestycji, charakter, jego usytuowanie, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania oraz odwracalność oddziaływania a także emisję i uciążliwości związane z budową i eksploatacją.

Rozpatrywane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie obecnie wykorzystywanym pod ujęcie wody, na działce o nr ewid. 692 w miejscowości Wola Rożwienicka. Powierzchnia ww. działki obejmuje 3327 m². W jej granicach znajdują się: budynek stacji ujęcia wody o powierzchni ok 45,12 m², 2 zbiorniki wody V=150 m³, stacja transformatorowa, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe, studzienka neutralizacyjna NaCl oraz ogrodzenie działki. Teren objęty planowanym zamierzeniem, jest wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową oraz sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Pozostała część terenu zajmowanego przez ujęcie wody pokryta jest zielenią. Otoczenie działki nr 692 stanowią drogi gminne i tereny rolne, najbliższa zabudowa mieszkalno-zagrodowa znajduje się w odległości ponad 1,0 km. Aktualnie funkcjonujące ujęcie wody składa się z trzech studni głębinowych, z których tylko jedna jest zlokalizowana na działce objętej przedsięwzięciem. Pozyskiwana woda nie jest uzdatniania i nie spełnia wymogów wody do celów pitnych, z powodu podwyższonej zawartości manganu. W obecnym stanie zespół studni głębinowych umożliwia pobór wody z maksymalną wydajnością 565 na dobę. Planowane zamierzenie ma na celu poprawę właściwości wody przez zastosowanie technologii pozwalającej usunąć z niej nadmiar manganu. Wykonanie zadania umożliwi dostarczenie wody o odpowiedniej jakości mieszkańcom gminy Rożwienica.

Przedmiotem projektowanego zamierzenia będzie wyposażenie istniejącego obiektu stacji

ujęcia wody w urządzenia do uzdatniania wody oraz budowa osadnika popłuczyn, poletka ociekowego i sieci międzyobiektowych. Zakres prac budowlanych obejmuje:

- wykonanie wykopów pod odstojnik popłuczyn o wym. 5,0 x 3,0 m, poletko ociekowe osadu o wym. 2,5 x 4,5 m oraz odcinki sieci międzyobiektowych,
- budowę odstojnika popłuczyn i poletka ociekowego,
- montaż urządzeń do uzdatniania wody w istniejącym budynku stacji ujęcia wody.

W fazie eksploatacji planowany proces uzdatniania wody będzie następował poprzez ciśnieniowe napowietrzenie wody w aeratorze ze złożem pierścieniowym, filtrację jednostopniową - oddzielanie i odmanganianie na złożu kwarcowym i kataliktycznym, dozowanie podchlorynu sodu do wody surowej za pomocą pompy dozującej, zbieranie wód popłucznych w jednym osadniku na zasadzie sedymentacji i przepompowanie okresowo wody nadosadowej z osadnika do rowu melioracyjnego.

Ponadto analizowano emisję i występowanie innych uciążliwości.

Inwestor w fazie realizacji przedsięwzięcia wykorzystywał będzie niezbędne do wykonania tego typu obiektu materiały: budowlane i instalacyjne. Dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania obiektu stacji uzdatniania wody zostaną zainstalowane m.in.: zestawy filtracyjne, zestaw aeracji wraz ze sprężarką, pompy, dozownik podchlorynu sodu, odstojnik, wodomierze i osuszacz powietrza. Planowane prace będą realizowane z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych min. koparki, spycharki, samochodów ciężarowych, pompy do betonu.

Podczas realizacji zadania wystąpi oddziaływanie na klimat akustyczny i jakość powietrza. Hałas będą powodowały maszyny i urządzenia wykorzystywane do robót budowlano-montażowych, wystąpić może pylenie oraz emisja niezorganizowana ze spalania paliwa w urządzeniach oraz samochodach. Prace budowlane ograniczone będą wyłącznie do pory dziennej. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny, nie kumulujący się w środowisku, ich zasięg będzie niewielki i zamknie się w granicy działki, na której realizowane będzie przedmiotowe zamierzenie.

Zapewnione zostanie oszczędne korzystanie z terenu, zastosowanie technologii minimalizującej uciążliwości dla okolicznych mieszkańców i otaczającego środowiska. Z uwagi na niewielki zakres prac budowlanych, z których część będzie prowadzona wewnątrz istniejącego obiektu, nie przewiduje się wykonania utwardzonego placu na czas budowy. Materiały budowlane będą dostarczane systematycznie lub okresowo magazynowane na utwardzonej drodze wewnętrznej. Dobry stan techniczny używanych maszyn i urządzeń budowlano-montażowych zminimalizuje ryzyko wycieku substancji ropopochodnych ora/ przedostanie się ich do wód gruntowych. Maszyny budowlane będą garażowane na utwardzonej drodze wewnętrznej. Na potrzeby zaplecza budowlanego zostanie wykorzystane istniejące pomieszczenie sanitarne w

budynku stacji. Wykonywane w ramach realizacji przedsięwzięcia wykopy będą zsypywane gruntem rodzimym. Wąskoprzestrzenne wykopy pod sieci międzyobiektywne będą posiadać ściany pionowe odeskowane. Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami w trakcie realizacji i eksploatacji przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 późn. 1243 z późn. zm.). Powstające odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu i systematycznie przekazywane do uprawnionego odbiorcy celem ich odzysku lub unieszkodliwienia. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia teren zostanie uporządkowany.

Po zakończeniu budowy, funkcjonująca stacja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza i ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych mogących pogorszyć stan środowiska w rejonie przedsięwzięcia. W fazie eksploatacji obiekt stacji ogrzewany będzie elektrycznie, tak jak dotychczas. Instalacja dezynfekcji roztworu podchlorynem sodu będzie pracować w układzie zamkniętym i tylko w czasie przygotowywania tego roztworu może wystąpić pomijalnie mała emisja chloru do powietrza. Szacunkowa analiza akustyczna wykazała, że obiekty budowlane stacji o izolacyjności akustycznej ścian wynoszącej 65 dB i emisja hałasu pochodząca z ruchomych źródeł hałasu, nie będzie powodowała ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych do środowiska. Tym samym rozpatrywane zamierzenie, nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach prawnie chronionych pod względem akustycznym, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, późn. 826).

Inwestycja zlokalizowana jest poza terenami zabudowanymi, które nie są terenami wodno-błotnymi. Inwestycja nie będzie oddziaływała również na krajobraz kulturowy oraz obiekty cenne kulturowo i przyrodniczo.

Przy gospodarowaniu wytworzonymi odpadami przestrzegane będą ogólne zasady wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 późn. 1243 / późn. /m.). Powstające odpady magazynowane będą w wydzielonym miejscu i systematycznie przekazywane do uprawnionego odbiorcy celem ich przetworzenia i unieszkodliwienia.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr PLGW2200127. W Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły stan tej JCWPd, jest określony jako dobry i jest ona wskazana jako niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym jednolitej części wód jest zapobieganie pogarszaniu ich stanu. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu czystości wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, będzie utrzymane tego stanu.

Technologia prowadzenia wykopów budowlanych nie zakłada ich odwodnienia. Gdyby nawet w trakcie prowadzenia robót budowlanych zaistniała taka konieczność, czynnik ten nie

będzie jednak stanowił istotnego zagrożenia dla chemizmu i stanu ilościowego JCWPd. Będzie to oddziaływanie krótkotrwale związane z etapem realizacji prac.

Oczyszczone ścieki przemysłowe będą odprowadzane istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego. Po oczyszczaniu w odстойniku popłuczyn spełniać będą one wymogi o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, późn. zm.). Ze względu na występowanie na analizowanym obszarze wód podziemnych na głębokości od 18,4 m - 27,0 m p.p.L., spełniony będzie również wymóg dotyczący zachowania odległości miejsca wprowadzania ścieków ze stacji uzdatniania wody w Woli Rożwienickiej, od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego.

Ścieki bytowe z pomieszczenia administracyjnego-socjalnego będą odprowadzane do zbiornika bezodpływowego, a wody przelewowe ze zbiorników wyrównawczych będą odprowadzane istniejącą kanalizacją deszczową do rowu melioracyjnego. Wody opadowe z dachu budynku stacji oraz przelewowe ze zbiorników magazynowych będą odprowadzane istniejącą kanalizacją deszczową. Wprowadzane do środowiska wody opadowo - roztopowe spełniać będą wymogi o których mowa w ww. rozporządzeniu w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Powyższe czynniki nie będą stanowiły istotnego zagrożenia dla chemizmu i stanu ilościowego jednolitej części wód podziemnych. Projektowane przedsięwzięcie nie będzie stanowiło istotnego zagrożenia dla celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitej części wód podziemnych, narażonych na jego oddziaływanie. Przedmiotowe zamierzenie nie będzie ingerowało, ani nie będzie oddziaływało na wody powierzchniowe.

Ustalono, że nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na którym będzie zlokalizowane przedmiotowe zamierzenie.

Sposób wykonania, zastosowanie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń, jak i materiałów użytych oraz uwzględnienie odpowiednich środków technicznych do rozbudowy stacji ujęcia wody o urządzenia uzdatniania wody i na etapie eksploatacji obiektów zapewnią ograniczone ryzyko wystąpienia awarii.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie zachodzą możliwości generowania przez przedmiotowe przedsięwzięcie oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Ze względu na rodzaj skalę i charakter przedsięwzięcia planowana inwestycja nie będzie stanowić potencjalnego zagrożenia dla obszarów NATURA 2000. Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w granicach obszarów objętych programem Natura 2000. Najbliższy obszar tak sklasyfikowany to. "Ostoja Przemyska" (kod PLH180012) wyznaczony decyzją z dnia 12 grudnia 2008 r. i obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 „pogórze Przemyskie” (PLB180001).

Dla planowanego przedsięwzięcia nie nałożono obowiązku przedstawiania analizy porealizacyjnej. Możliwe jest to w wypadku przedsięwzięć, dla których sporządza się raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwzględniając powyższe warunki oraz treść uzgodnień z RDOŚ w Rzeszowie i PPIS w Jarosławiu należy stwierdzić, że przeprowadzona ocena wykazała, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno negatywnie oddziaływać na środowisko przy prawidłowo wykonanych urządzeniach i należyтым wykonaniu.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie staje się ostateczne z chwilą ogłoszenia.

Wójt Gminy
/ – /
Tomasz Kotliński

Otrzymują:

1. Gmina Roźwienica 37-565 Roźwienica
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie al. J. Piłsudskiego 38 35-001 Rzeszów
3. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu ul. Grunwaldzka 7 37-500 Jarosław
4. a/a (MG)