

Uczestnicy postępowania przetargowego
Wszyscy

Dotyczy postępowania przetargowego na **„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Rożwienickiej.”**

Gmina Rożwienica informuje, że w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela wyjaśnień jak poniżej:

1. Czy zamawiający dopuszcza aby minimalna pojemność zbiornika paliwa wynosiła 300 l?

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia pojemności zbiornika paliwa. Z uwagi na specyfikę pracy ciągnika (praca z przyczepą asenizacyjną) oraz znaczne odległości od punktów sprzedaży paliwa powodują, że Zamawiający musi posiadać ciągnik z odpowiednim zabezpieczeniem paliwa do pracy ciągłej w ciężkich warunkach terenowych.

2. czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy przyczepy o parametrach – bez hamulca najazdowego min. 25 km/h.?

Zamawiający dopuszcza dostawę przyczepy bez hamulca najazdowego.

3. Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy wozu asenizacyjnego o parametrach – moc pompy większa niż 5000 l/min?

Zamawiający dopuszcza dostawę wozu asenizacyjnego o parametrach wyższych jak wymagane. Określona w SIWZ moc pompy jest to moc minimalna.

4. Czy Zamawiający dopuszcza realizację dostawy ciągnika o parametrach: - zamiast przedni rozdzielacz hydrauliczny min 4 szt szybkozłączny, na 4 szt szybkozłączny umieszczonych z przodu ciągnika z rozdzielaczem hydraulicznym?

Zamawiający dopuszcza opisaną powyżej zmianę.

5. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pomp niż pompy Metalchem spełniające wymogi SIWZ?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych pomp niż pompy Metalchem spełniające wymogi SIWZ. Użycie nazwy i znaku towarowego pomp i innych urządzeń w SIWZ oraz w dokumentacjach ma na celu jedynie dokładniejszy opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie innych zamiennych urządzeń wymaganych do wykonania przedmiotu zamówienia jeżeli będą spełniać wymagania SIWZ i będą razem współpracować bez zakłóceń.

6. Prosimy o doprecyzowanie czy wymianie podlegają tylko szafy elektryczne – obudowy ZKP, RG, RP bez wymiany wyposażenia?

Wymianie podlegają szafy elektryczne tj. obudowy i wyposażenie.

7. Prosimy o doprecyzowanie czy wymianie podlegają tylko szafy sterownicze – obudowy pompowni z zamontowaniem dodatkowego modemu GSM czy też należy zamontować nową szafę sterowniczą z modemem GSM.

Należy zamontować nowe szafy sterownicze z wyposażeniem i modemem GSM.

8. Czy Zamawiający posiada system monitoringu do którego należy wpiąć modernizowane pompownie. Jeżeli tak prosimy o podanie nazwy tego systemu?

Zamawiający posiada system monitoringu MRM – GPRS dostarczony przez Metalchem Warszawa.

9. W SIWZ Zamawiający podaje, iż stany alarmowe są: „przesyłane do centralnej dyspozytorni poprzez system powiadamiania o stanach awaryjnych w oparciu o telefonię komórkową GSM. W tym systemie komunikaty o stanach awaryjnych przesyłane są w postaci SMS lub e-mail pod wybrane numery telefonów komórkowych osób odpowiedzialnych za obsługę przepompowni” natomiast w przedmiarze punkt 1.1.41 wymaga dostarczenia :

„Stacja dyspozytorska: komputer PC, zestaw z modemem, program wizualizacji graficznej monitorowanych obiektów, przeszkolenie użytkownika w zakresie obsługi systemu”. Prosimy o wyjaśnienie jaki system monitoringu ma być zamontowany GSM czy GPRS – umożliwia wizualizację graficzną.

Zamawiający wymaga aby 6 pompowni było monitorowane w systemie GPRS oraz 10 pompowni w systemie GPS. Dlatego do obsługi systemu GPRS wymagane jest dostarczenie stacji dyspozytorskiej. Opisanej w pkt. 1.1.41 przedmiaru robót.

10. Zamawiający w § 4 ust. 4 umowy oraz w SIWZ żąda wskazania nazwy podwykonawcy:

„Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany będzie:”

„W umowie o roboty budowlane, zawartej między zamawiającym a wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców zostaną przez wykonawcę doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot”

Prosimy o modyfikację powyższych zapisów umożliwiającą wskazanie podwykonawcy (nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot) w terminie późniejszym aniżeli przed podpisaniem umowy Zamawiający - Wykonawca.

W odpowiedzi Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów na interpelację nr 1572 w sprawie przepisów określających przekazanie zamówienia publicznego podwykonawcom czytamy co następuje:

„(...) na etapie postępowania oraz zawierania umowy wykonawca nie jest w stanie wskazać z nazwy wszystkich podwykonawców oraz z uwagi na zmienność sytuacji gospodarczej zapewnić ich udziału

Zamawiający dokonuje niezbędnych modyfikacji. W projekcie umowy w § 4 usunięto ust. 4 oraz przenieść dalsze ustępy. W SIWZ w pkt. III ppkt. 7.6. dokonano korekty zapisów dotyczących. Po korekcie zapis dotyczący wymagań dla podwykonawcy brzmi: „Wymaga się przed podpisaniem umowy wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca”.

11. *Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.*

Zamawiający potwierdza, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest ryczałt.

12. *Prosimy o zmianę zapisów umowy w § 15 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.*

Zamawiający dokonuje zmiany w § 12 umowy poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”. Poprawiony formularz umowy znajduje się w załączniku do niniejszego wyjaśnienia. Określony w zapytaniu § 15 zawiera postanowienia końcowe nie zawierające ustaleń dotyczących opóźnień lub zwłoki.

13. *Prosimy o zmniejszenie wymiaru kary opisanej w § 12 ust. 1 umowy, który przewiduje, iż Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 80 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.*

Zamawiający nie akceptuje zmniejszenia ewentualnej kary opisanej w § 12 ust. 1 umowy. Ewentualna kara ma na celu zabezpieczenie Zamawiającego przed sytuacją, w której z winy Wykonawcy Zamawiający zostanie pozbawiony środków pomocowych na realizację przedmiotowego projektu w przypadku nieterminowego wykonania umowy lub odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Zamawiający posiada podpisaną umowę z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez wykonanie przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z wymianą pompowni sieciowych i rozbudowa ujęcia wody w Woli Roźwienickiej.” Umowa ta określa szczegółowo termin wykonania zadania oraz termin przedłożenia rozliczenia końcowego. Niedotrzymanie terminów określonych w umowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego powoduje z automatu brak środków pomocowych na realizację przedmiotowego projektu. Biorąc pod uwagę taki stan rzeczy Zamawiający zabezpieczył się w ten sposób przed ewentualnym nierzetelnym Wykonawcą.

14. *W celu przywrócenia równowagi stron pomiędzy zawierającymi umowę prosimy o ustanowienie kary umownej płatnej przez Zamawiającego z tytułu odstąpienia od umowy z*

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 145 ustawy PZP, w wysokości równej karze jaką zapłaciłby Wykonawca, gdyby odstąpienie nastąpiło nie z winy Zamawiającego (jak w pytaniu nt 4) wartości wynagrodzenia Wykonawcy.

**Zamawiający nie ustanawia kary umownej dla Zamawiającego, gdyż jest to bezcelowe.
Kara umowna została ustanowiona ze względu na uwarunkowania opisane w pkt. 14.**

Wójt Gminy

/ -- /

inż. Tomasz Kotliński