

Uczestnicy postępowania przetargowego
Wszyscy

Dotyczy: wyjaśnienie na zapytanie do postępowania przetargowego na Przebudowa dachu i wymiana stolarki okiennej budynku byłej szkoły w Czudowicach.

1. Proszę o podanie koloru stolarki okiennej PCV, rodzaju profilu – czy ma to być profil prosty, czy półzlicowany (aby spełniały warunki Konserwatora Zabytków) ?

Odp. Kolor stolarki PCV to kolor biały, profil pięciokomorowy, półzlicowany, szyby o współczynniku min. $U=1,0$

2. Proszę o podanie informacji na temat stolarki do demontażu, czy są to okna skrzyniowe czy standardowe okna drewniane?

Odp. Są to okna skrzynkowe.

3. Czy małe okno ujęte na elewacji południowej obok okien o wym. 300 cm x 110 cm jest do wymiany, ponieważ nie jest ono ujęte w przedmiarze robót ?

Odp. Tak. Okienko o wym. 0,80 x 0,80 należy wycenić i dokonać wymiany. Odpowiednia korekta pozycji o kosztorysowej znajduje się w załączonym przedmiarze.

4. Czy zastosowany system pokrycia dachu to blachodachówka pokryta poliestrem, moduł fali 18,33 x 35? Jeśli tak to w przedmiarze wg. podanych KNRów brakuje wkrętów do blach. Proszę o wyjaśnienie.

Przyjęty system to blachodachówka pokryta poliestrem. Odpowiednia korekta znajduje się w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego wyjaśnienia.

Wójt Gminy

/ -- /

inż. Tomasz Kotliński