

Rożwienica 2015-01-15

RG.271.1.2015_1

Uczestnicy postępowania przetargowego

Wszyscy

W związku z otrzymanym zapytaniem dotyczącym postępowania przetargowego na Budowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Rożwienica, Rudołowice, Tyniowice i Wola Węgierska Gmina Rożwienica wyjaśnia:

1. Prawidłowa średnica odcinka wodociągu w zadaniu Nr 1 to ϕ 110 mm.
2. Prawidłowa średnica odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu Nr 2 to ϕ 200 mm.

Przy sporządzaniu kosztorysów ofertowych proszę bezwzględnie przyjąć średnice określone w dokumentacji technicznej.

WÓJT

inż. Tomasz Kotliński
.....